

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (五十嵐地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A:温度・期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

												冷房期間(7/1～9/10)			暖房期間(12/1～3/20)								
番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回4/7	～5/11	～6/3	～7/6	～8/6	～9/3	～10/7	～11/6	～12/8	～1/6	～2/3	～3/2	～4/	年度計		
1	事務局		事務局1階	No.1	8	212	C	16,542	22	0	0	127	92	2	1	17	32	29	34		356		
2	事務局		事務局2階	No.2	15	282	C	17,980	2	0	0	148	58	0	0	9	18	54	35		324		
3	事務局		事務局3階	No.3	5	212	C	14,640	23	0	0	150	72	3	0	35	84	164	135		666		
4	事務局		事務局4階	No.4	11	260	C	12,200	0	0	0	111	43	0	0	41	109	210	154		668		
5	事務局		4階第一会議室	No.5	4	184	C	3,445	5	0	1	8	7	2	0	25	21	49	48		166		
6	保健管理センター		診療室		18	62	B	6,885	61	16	33	132	71	0	38	50	74	113	139		727		
7	保健管理センター		事務局・居室	GHP-1		290	B	6,879	67	16	15	33	44	26	96	105	81	151	158		792		
8	第1学生食堂		食堂(客席)	No.1	4		C	31,091	37	90	191	227	108	3	12	68	159	211	200		1,306		
9	第1学生食堂		食堂(客席)	No.2	3	755	C	29,294	38	17	152	235	100	2	13	85	160	198	211		1,211		
10	第1学生食堂		食堂(客席)	No.3	3		C	33,449	46	6	127	269	118	2	13	103	191	267	268		1,410		
11	第1学生食堂		配膳ノ－・事務局・休憩室	No.4	5	214	C	36,819	39	15	153	190	124	3	18	157	247	337	328		1,611		
12	第2学生食堂		食堂(客席)	No.2	8	255	C	14,212	53	111	251	248	56	105	16	129	116	237	98		1,420		
13	大学会館		2階大集会室	GHP-1	1	362	C	5,623	39	43	110	115	68	50	6	119	118	78	92		838		
14	大学会館		1階談話室	GHP-2	3		C	5,921	30	44	68	117	49	38	16	121	117	117	105		822		
15	大学会館		1階談話室	GHP-3	4	226	C	2,278	86	3	2	16	18	9	1	12	10	9	14		180		
16	第3食堂		食堂(客席)	No.1	4	474	C	10,889	74	60	100	108	68	73	11	69	66	103	73		805		
17	第3食堂		食堂(客席)	No.2	5	-	C	10,683	26	45	90	105	77	27	3	31	31	93	47		575		
18	第3食堂		食堂(客席)	No.3		-	C	10,585	30	38	91	106	77	30	9	46	33	66	47		573		
19	松風会館		1階食堂・会議室	No.1	6	183	C	18,220	23	1	6	43	24	2	4	32	38	72	85		330		
20	松風会館		2階第一会議室	No.2	8	216	C	5,145	7	0	0	27	4	5	0	12	27	72	66		220		
21	松風会館		2階第二・三会議室	No.3	6	126	C	9,270	14	0	8	45	24	4	0	50	24	72	77		318		
22	六花寮	管理棟	1階集会室	GHP-1	6	139	C	2,327	20	3	9	53	22	3	14	27	4	14	24		193		
23	六花寮	男子寮						4,948	59	1	3	72	83	1	1	63	147	188	209		827		
24	六花寮	男子寮		GHP-2	24	452	C	4,956	50	2	2	106	11	0	14	89	147	185	211		817		
25	六花寮	女子寮						4,959	40	0	9	131	21	0	3	35	132	178	174		723		
26	六花寮	女子寮		GHP-3	24	452	C	4,958	40	1	4	0	67	1	22	105	131	177	175		723		
27	現代社会文化研究科		1階資料室・教員研究室・コアセッション	No.1	5	155	C	1,907	43	0	0	113	108	8	2	98	193	260	134		959		
28	現代社会文化研究科		2階201-204院生室・PC室・教員研究室	No.2	6	173	C	5,417	209	47	134	356	255	70	120	439	440	512	475		3,057		
29	現代社会文化研究科		2階205-207院生室	No.3	5	157	C	5,027	116	45	124	313	212	20	30	254	300	386	389		2,189		
30	人文社会系	A棟	4階400回・ライブラリー・5階500講義室	GHP-1	8	194	C	14,072	3	7	51	245	97	11	3	61	35	65	109		687		
31	人文社会系	A棟	1階学系長・学部長・研究科長・事務部長・事務室	GHP-2	11	414	C	17,674	167	11	6	120	81	18	35	186	191	300	272		1,387		
32	人文社会系	B棟	1階A120-124講義室	GHP-1-1				7,817	82	8	25	88	40	8	21	103	88	133	118		714		
33	人文社会系	B棟	1階ラウンジ		17	251	C	7,812	87	7	25	94	34	0	30	102	88	133	119		719		
34	人文社会系	B棟	2階A226-227講義室	GHP-2-1	16	293	C	3,522	23	11	38	82	35	6	13	53	44	108	64		477		
35	人文社会系	B棟	2階B228-229講義室					3,522	24	11	38	80	35	8	12	53	42	109	63		475		
36	人文社会系	B棟	3階A331講義室・ロビー	GHP-3-1	19	360	C	6,530	48	22	62	142	75	10	23	81	87	139	115		804		
37	人文社会系	B棟	3階B329-330.332講義室					6,531	48	21	78	126	74	4	30	81	87	138	117		804		
38	人文社会系	F棟	1階166院生研究室	No.1	2	78	C	23,353	29	2	3	22	1	0	5	37	17	18	29		163		
39	人文社会系	F棟	1階161.163-165、2階281-289	GHP-2	13	362	C	3,598	210	0	82	291	163	35	132	459	585	595	582		3,134		
40	人文社会系	F棟	2階270-280教員研究室・ミーティングルーム	No.4	11	235	C	52,367	338	57	210	407	230	141	141	354	509	628	672		3,687		
41	人文社会系	F棟	4階469-476教員研究室、5階558.561-562会議室・交流室	GHP-5	15	412	C	5,338	199	0	28	395	180	43	109	273	537	584	547		2,895		
42	人文社会系	F棟	4階458-468教官研究室・合同研究室	No.6	10	202	C	34,112	188	100	195	370	327	223	69	240	366	437	439		2,954		
43	人文社会系	D棟	3階340大講義室	No.3	6	269	C	12,120	27	56	170	202	35	9	18	29	9	120	43		718		
44	人文社会系	D棟	3階340大講義室	No.4	6		C	13,499	34	53	165	199	71	9	10	33	14	162	55		805		
45	人文社会系	D棟		GHP-1	3		C	14,778	94	1	18	194	128	25	16	100	88	243	148		1,055		
46	人文社会系	D棟	1階150学生談話室	GHPラウンジ	2	80	C	7,109	29	1	13	119	23	20	17	57	43	86	72		480		
47	人文社会系	E棟	1階160講義室	No.1	6	423	C	15,762	31	73	150	193	27	21	20	127	109	28	19		798		
48	人文社会系	E棟	1階160講義室	No.2	6		C	15,474	28	66	158	208	27	25	11	83	102	154	81		943		
49	人文社会系	E棟	地下20講義室	GHP-Z	6	180	C	7,692	32	16	42	115	15	15	18	60	47	129	69		558		
50	人文社会系	E棟	地下19講義室	GHP-Y	6	180	C	5,010	38	39	63	99	83	33	12	68	56	134	61		686		
51	人文社会系	C棟	地下C10-17演習室・端末機室	GHP-1(南)	7	178	C	2,985	36	7	6	58	9	0	50	88	57	76	96		483		
52	人文社会系	C棟	地下C21-24演習室	GHP-2(北)	8	181	C	3,038	58	13	1	62	8	0	29	96	43	57	46		413		

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (五十嵐地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A: 温度・期間を指定しない運転 B: 期間を指定しない運転 C: 温度・期間を指定した運転

											冷房期間 (7/1～9/10)				暖房期間 (12/1～3/20)							
番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回4/7	～5/11	～6/3	～7/6	～8/6	～9/3	～10/7	～11/6	～12/8	～1/6	～2/3	～3/2	～4/	年度計	
53	総合教育研究棟	A棟	1階104abc・105.109学生支援課・ロビー	No.1-1	16	693	C	19,448	51	1	1	179	96	10	6	62	272	269	273		1,220	
54	総合教育研究棟	A棟	1階104abc・105.109学生支援課・ロビー	No.1-2				19,224	143	1	7	225	115	28	13	98	271	269	275		1,445	
55	総合教育研究棟	A棟	2階203-207地学実験室	No.2A	6	195	C	10,638	14	2	33	166	60	7	0	28	239	207	148		904	
56	総合教育研究棟	A棟	2階201-202物理実験室・講師控室	No.2B-1	11	367	C	7,965	30	4	42	114	51	18	21	79	138	197	171		865	
57	総合教育研究棟	A棟	2階208-211物理実験室・学生相談室	No.2B-2				7,965	30	4	42	110	56	17	21	79	138	196	172		865	
58	総合教育研究棟	A棟	3階302-306学芸文芸室・考古学研究室・7号研究室・衛生室・展示収蔵室	No.3A	6	194	C	24,529	20	7	67	310	201	23	13	29	289	364	527		1,850	
59	総合教育研究棟	A棟	3階300-301.307デジタルメディア室・資料室	No.3B-1				9,921	36	1	28	148	10	0	3	49	446	270	189		1,180	
60	総合教育研究棟	A棟	3階300-301.307デジタルメディア室・資料室	No.3B-2	11	428	C	9,299	2	0	3	38	7	0	0	3	19	99	37		208	
61	総合教育研究棟	A棟	4階400-423研究室・実習室	No.4-1	26	570	C	26,378	105	1	4	372	252	241	25	96	497	599	360		2,552	
62	総合教育研究棟	A棟	4階400-423研究室・実習室	No.4-2				21,069	10	3	13	54	35	22	5	13	21	17	6		199	
63	総合教育研究棟	A棟	5階500-524研究室・PC室	No.5-1	26	571	C	30,807	109	2	23	374	312	127	52	252	492	412	298		2,453	
64	総合教育研究棟	A棟	5階500-524研究室・PC室	No.5-2				22,534	3	2	7	27	39	40	38	6	0	0	141		303	
65	総合教育研究棟	A棟	6階600-624研究室・PC室	No.6-1	26	571	C	31,972	73	60	119	241	102	110	26	119	331	397	303		1,881	
66	総合教育研究棟	A棟	6階600-624研究室・PC室	No.6-2				31,971	73	60	116	208	136	113	27	117	332	397	301		1,880	
67	総合教育研究棟	B棟	2階251-253講義室	GHP-E-1	12	415	C	4,137	14	30	16	111	17	18	10	35	57	111	60		479	
68	総合教育研究棟	B棟	2階251-253講義室					4,136	22	23	102	73	21	0	0	10	57	111	60		479	
69	総合教育研究棟	B棟	2階254-256.258講義室	GHP-W-1	12	464	C	5,084	12	17	64	113	23	37	14	47	65	102	57		551	
70	総合教育研究棟	B棟	2階254-256.258講義室					5,083	13	27	54	112	77	24	6	15	64	103	56		551	
71	総合教育研究棟	B棟	3階350-354講義室	GHP-E-2	14	487	C	4,543	16	31	71	118	46	33	16	17	65	122	55		590	
72	総合教育研究棟	B棟	3階350-354講義室					4,545	13	32	72	117	21	5	14	72	65	121	56		588	
73	総合教育研究棟	B棟	3階355-356.358講義室	GHP-W-2	12	437	C	5,156	42	36	86	70	33	3	18	34	66	255	101		744	
74	総合教育研究棟	B棟	3階準備室・リフレッシュルーム					5,188	39	15	41	136	29	18	8	32	67	257	103		745	
75	総合教育研究棟	B棟	4階450.452-453講義室	GHP-E-3	6	215	C	4,540	24	8	42	133	31	21	5	27	59	145	65		560	
76	総合教育研究棟	B棟	4階454-455.457講義室・製作室	GHP-W-3	7	254	C	2,461	15	24	46	81	6	23	7	10	35	110	130		487	
77	総合教育研究棟	B棟	5階多目的ルーム・フレキシブルーム	GHP-E-4	9	301	C	4,206	22	51	76	73	18	16	8	12	30	12	44		362	
78	総合教育研究棟	B棟	5階準備室・調整室	GHP-W-4	5	195	C	9,187	27	5	32	150	57	5	3	37	109	190	126		741	
79	総合教育研究棟	C棟	1階114-120研究室・セナール長室・大学機能教育開発室	C1	8	268	C	23,922	152	7	52	257	118	21	114	202	332	333	286		1,874	
80	総合教育研究棟	C棟	2階200学生第一化学実験室	No.1	4	176	C	2,473	5	2	5	6	1	2	5	14	44	23	44		151	
81	総合教育研究棟	C棟	2階202学生第二化学実験室	No.2	4	173	C	2,578	5	2	7	15	8	2	5	16	48	17	0		125	
82	総合教育研究棟	C棟	2階201準備室	No.3	1	35	C	760	0	1	0	1	0	0	0	3	15	4	0		24	
83	総合教育研究棟	D1棟	1階215-216人文学部長室・印刷室	D1	2	85	C	6,950	31	0	0	30	20	0	2	41	87	116	88		415	
84	総合教育研究棟	D1棟	1階217-12小会議室・大会議室	No.4	6	260	C	11,852	40	1	2	50	27	1	4	67	115	98	151		556	
85	総合教育研究棟	D1棟	2階206-207abcデジタルメディア教室・入試課	No.5	8	296	C	16,030	59	38	65	225	56	0	32	129	350	294	256		1,504	
86	総合教育研究棟	D1棟	2階203-205キャリアセンター	No.6	8	276	C	21,660	51	5	4	184	71	1	17	99	225	236	244		1,137	
87	総合教育研究棟	D1棟	3階315abcdefghi学生相談室・研究室	No.7	11	297	C	30,432	100	59	158	318	137	23	60	229	345	397	312		2,138	
88	総合教育研究棟	D1棟	3階307-313教室	No.8	9	242	C	15,529	30	77	129	164	21	11	17	64	119	180	51		863	
89	総合教育研究棟	D2棟	2階200第三マルチメディア教室	No.9	4	138	C	12,966	7	9	21	63	5	0	9	26	44	61	23		268	
90	総合教育研究棟	D2棟	2階201-202第二マルチメディア教室・学生談話室	No.10	8	276	C	20,472	19	22	65	195	91	8	9	63	179	212	171		1,034	
91	総合教育研究棟	D2棟	3階306a国際課事務室	No.11	2	88	C	14,449	9	0	0	219	133	16	7	59	156	174	137		910	
92	総合教育研究棟	D2棟	3階301-305事務室・会議室・セナール長室	No.12	9	269	C	18,816	35	22	61	206	82	31	12	101	201	282	217		1,250	
93	総合教育研究棟	E棟	2階260・3階396-397大講義室	GHP-E-1	4	444	C	3,524	29	5	27	54	9	3	1	64	152	138	58		540	
94	総合教育研究棟	E棟	2階260・3階396-397大講義室	GHP-E2-1	1	-	C	2,966	4	13	33	110	14	3	0	36	114	138	59		524	
95	総合教育研究棟	E棟	2階260・3階396-397大講義室	GHP-E2-2		-	C	2,967	3	13	33	110	14	3	0	36	114	138	59		523	
96	総合教育研究棟	F棟	2階270.272.274講義室	No.1	6	230	C	7,561	37	10	36	129	17	4	33	70	96	218	91		741	
97	総合教育研究棟	F棟	2階271.273講義室	No.2	6	221	C	5,929	32	8	29	108	36	3	15	37	73	134	35		510	
98	総合教育研究棟	F棟	2階275講義室	No.3	4	146	C	3,182	18	1	15	50	1	3	4	17	36	63	20		228	
99	総合教育研究棟	F棟	3階370ab.372.374講義室	No.4	6	258	C	7,650	32	7	38	124	32	9	22	53	75	138	56		586	
100	総合教育研究棟	F棟	3階371.373講義室	No.5	6	221	C	5,776	19	16	51	108	10	5	10	48	69	124	67		527	
101	総合教育研究棟	F棟	3階375講義室	No.6	4	146	C	3,179	15	6	21	62	19	5	11	30	40	72	22		303	
102	総合教育研究棟	G棟	3階演習室	No.1	2	76	C	3,629	12	16	31	71	20	9	11	25	48	71	12		326	
103	総合教育研究棟	G棟	2階生物学実験室	No.2	6	189	C	3,117	28	1	3	23	26	6	0	0	89	85	73		334	
104	総合教育研究棟	G棟	3階G311・G313共同研究室・第2LL教室	No.3	6	190	C	1,013	14	2	8	36	1	0	12	39	45	59	34		250	
105	総合教育研究棟	G棟	3階G310第1LL教室	No.4	5	153	C	695	7	2	18	51	0	6	2	14	23	45	40		208	
106	総合教育研究棟	G棟	4階415講義室	No.5	6	151	C	951	7	11	33	67	1	1	1	11	26	45	11		214	
107	総合教育研究棟	G棟	4階410講義室	No.6	6	245	C	1,756	4	16	62	103	8	11	8	498	5	10	5		730	

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (五十嵐地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A: 温度・期間を指定しない運転 B: 期間を指定しない運転 C: 温度・期間を指定した運転

番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回4/7	冷房期間(7/1～9/10)							暖房期間(12/1～3/20)					年度計
									～5/11	～6/3	～7/6	～8/6	～9/3	～10/7	～11/6	～12/8	～1/6	～2/3	～3/2	～4/	
108	農学系	A棟	5階501・502大会議室・GP事務室	GHP-1	5	166	C	3,426	23	3	23	87	43	9	27	102	93	178	121		709
109	農学系	C棟	2階C202講義室	GHP K-1	1	48	C	5,429	9	2	12	46	15	1	4	24	43	94	29		279
110	農学系	C棟	2階C201・203講義室	GHP K-2	3	123	C	6,852	12	6	25	81	29	3	3	32	36	108	41		376
111	農学系	C棟	2階C204講義室・3階C303講義室	GHP K-3	4	173	C	5,059	17	12	36	107	24	16	2	47	50	124	64		499
112	農学系	C棟	3階C304講義室	GHP K-4	2	101	C	2,540	25	10	35	94	13	13	3	22	25	58	22		320
113	農学系	C棟	3階C301・302講義室	GHP K-5	4	99	C	6,474	10	3	12	66	10	0	8	40	38	103	31		321
114	農学系	C棟	1階C110大講義室	GHP-1	8	245	C	706	11	4	16	41	17	9	6	37	34	75	50		300
115	農学系	C棟	1階C110大講義室	GHP-1				702	16	4	14	42	17	9	6	35	36	76	47		302
116	農学系	C棟	1階C107コンピュータ端末室	GHP-2	2	105	C	884	15	2	12	104	7	0	14	74	94	175	76		573
117	農学系	C棟	1階C108・109・103	GHP-3	4	136	C	3,322	95	8	16	193	42	4	32	184	263	442	366		1,645
118	農学系	C棟	4階C401	GHP-4	3	80	C	2,011	43	0	0	74	31	0	5	121	127	172	135		708
119	教育学系	B棟	3階204講義室	No.1	5	179	C	9,059	10	70	108	129	42	3	3	55	36	124	51		631
120	教育学系	B棟	2階105・106講義室	No.2	8	240	C	9,713	44	54	84	215	69	34	9	109	96	188	87		989
121	教育学系	B棟	4階304・305講義室	No.3	6	192	C	5,596	19	13	32	90	65	1	2	70	63	130	102		587
122	教育学系	B棟	2階101・104・講義室107.108講義室	GHP-2	8	224	C	3,927	32	5	8	69	35	4	13	71	60	126	56		479
123	教育学系	B棟	2階101・104・講義室107.108講義室	GHP-2	4	112	C	3,927	32	4	9	69	36	3	13	71	59	126	57		479
124	教育学系	B棟	3階201・203講義室	GHP-B	8	224	C	4,503	45	16	54	143	78	7	4	83	61	137	57		685
125	教育学系	B棟	3階205・207講義室	GHP-1	5	180	C	3,727	43	16	36	125	53	0	13	120	85	169	52		712
126	教育学系	E棟	101大講義棟	GHP-1	8		C	3,928	22	76	86	116	58	51	12	61	32	100	53		667
127	教育学系	E棟	101大講義棟	GHP-2	1	400	C	5,192	17	13	26	145	50	8	1	54	50	135	62		561
128	教育学系	E棟	101大講義棟	GHP-3	2		C	2,393	3	11	0	12	17	5	0	32	17	24	20		141
129	教育学系	H棟	1階119・121講義室	GHP-3	8	200	C	1,967	4	0	3	50	8	0	0	10	76	24	23		198
130	工学系	A棟	1階小会議室・学部長室・ミテイングルーム・技術部	GHP-101	4	160	C	711	35	3	21	40	23	0	54	92	73	132	166		639
131	工学系	A棟	1階事務室	GHP-102	6	240	C	2,351	33	0	0	84	58	0	0	49	85	171	239		719
132	工学系	A棟	1～5階リフレッシュルーム	GHP-103	5	180	C	1,032	50	4	10	120	41	4	22	109	113	170	235		878
133	工学系	A棟	2階大会議室	GHP-201	5	138	C	191	4	0	2	18	17	1	0	14	35	56	47		194
134	工学系	A2棟	2・3階教官室・研究室・実験室	GHP-1	13	356	C	2,952	126	1	97	298	396	24	32	278	309	467	398		2,426
135	工学系	A2棟	3階教官室・研究室	GHP-2	5	196	C	1,504	33		2	134	60	3	29	146	188	307	311		1,213
136	工学系	A2棟	4階教官室・研究室	GHP-3	5	196	C	2,164	127	0	37	238	114	57	5	166	144	366	383		1,637
137	工学系	A2棟	4・5階教官室・研究室(H25.12～)	GHP-4	13	356	A	7,667	187	426	760	725	671	707	260	326	468	604	617		5,751
	工学系	C3棟	105コンクリート実験室	GHP-C3101	5	140															
	工学系	C3棟	106応用力学実験室	GHP-C3102	3	133															
	工学系	C3棟	111水工実験室	GHP-C3103	5	164															
	工学系	C3棟	112地盤工学実験室	GHP-C3104	4	118															
138	工学系	D棟	2階206講義室	No2	3	67	C	6,913	3	14	50	122	16	7	1	48	26	97	53		437
139	工学系	D棟	2階203・204講義室・学生自習室	No4	9	301	C	14,160	14	28	35	108	39	14	10	81	71	134	123		657
140	工学系	D棟	2階204講義室	GHP-2	3	113	C	1,864	6	10	46	107	21	16	5	23	24	71	66		395
141	工学系	D1棟	4階155・156・159教室・メディアスペース・講義室	No3	9	313	C	25,486	65	86	163	226	74	11	37	123	137	229	172		1,323
142	工学系	D1棟	1階101大講義室	K-1	1	420	C	4,557	16	7	30	89	33	0	4	62	52	111	83		487
143	工学系	D1棟	1階101大講義室	K-2	1		C	4,627	16	8	29	89	33	0	4	62	52	112	82		487
144	工学系	D1棟	2階201講義室	GHP-1	6	113	C	4,855	17	60	106	177	30	4	14	64	62	115	70		719
145	工学系	D1棟	2階260・261講義室	GHP-2	6	162	C	4,187	0	20	12	13	2	1	8	45	41	31	43		216
146	工学系	D1棟	2階202講義室	GHP-A	6	113	C	3,806	4	27	74	146	29	3	3	36	33	85	108		548
147	工学系	D2棟	2階210講義室	No.1	3	81	C	5,641	0	0	2	0	7	0	0	0	1	0	14		24
148	工学系	D2棟	2階211・212講義室	GHP-3	6	226	C	5,674	11	30	70	147	18	10	5	87	82	153	117		730
149	工学系	D2棟	1階105講義室	GHP-4	2	81	C	2,622	14	5	28	76	16	0	3	38	43	66	37		326
150	悠久会館		事務室	GHP-1	4	468	C	8,588	62	4	30	99	55	19	35	99	119	171	195		888
151	悠久会館		事務室	GHP-2	4	-	C	8,306	52	1	14	70	46	5	22	101	96	126	99		632
152	悠久会館		事務室	GHP-3	5	-	C	7,810	57	30	73	169	82	35	18	68	79	145	154		910
153	理学系	A棟	1階111・112事務室・ミテイングルーム・準備室・115会議室・更衣室	GHP-A	8	249	C	8,311	22	0	0	100	54	3	28	91	201	205	272		976
154	理学系	A棟	1階113学部長室	GHP-B	2	47	C	11,705	31	0	0	34	14	2	40	61	153	157	178		670
155	理学系	A棟	4階215・216教室・講義室・セミナー室・215・216教室・準備室	GHP-C	6	222	C	7,328	50	25	73	165	31	5	13	81	232	214	167		1,056
156	理学系	A棟	3階317大会議室	GHP-D	2	98	C	5,707	2	1	10	31	82	1	6	35	45	43	48		304
157	理学系	A棟	5階518マルチメディア教室・235大セミナー室	GHP-E	5	234	C	6,898	14	41	128	217	79	28	4	18	142	114	143		928
158	理学系	A棟	1階101・104.106実験室	GHP-1	10	196	A	21,099	271	24	54	576	328	120	0	72	725	607	686		3,463
159	理学系	A棟	1階105.107・110実験室・リフレッシュルーム	GHP-2	13	269	A	68,042	214	59	341	545	560	391	20	115	478	480	504		3,707

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (五十嵐地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A:温度 期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回4/7	冷房期間(7/1~9/10)							暖房期間(12/1~3/20)					年度計
									~5/11	~6/3	~7/6	~8/6	~9/3	~10/7	~11/6	~12/8	~1/6	~2/3	~3/2	~4/	
160	理学系	A棟	2階201-211.213教官・研究室	GHP-3	13	255	A・B	52,537	64	105	308	356	345	117	43	170	547	465	63		2,583
161	理学系	A棟	2階212.214-219研究室・作業室	GHP-4	10	198	A	47,972	123	132	251	427	339	146	50	76	376	236	224		2,380
162	理学系	A棟	3階301-305講師室・自習室・図書室・演習室	GHP-5	12	237	C	35,332	121	123	239	537	310	168	89	188	501	483	592		3,351
163	理学系	A棟	3階306-309演習室・ゼミ室・パソコン室・リフレッシュルーム	GHP-6	10	193	A	23,938	32	71	156	317	110	169	47	128	202	379	193		1,804
164	理学系	A棟	4階401-411研究室・事務室・実験室・分析室・撮影室	GHP-7	11	219	A・B	58,786	555	538	782	743	630	782	536	185	512	418	468		6,149
165	理学系	A棟	4階412-418研究室・PC室・分機室・リフレッシュルーム	GHP-8	12	211	B	46,285	99	103	199	404	258	183	55	162	413	403	455		2,734
166	理学系	A棟	5階501-508演習室・研究室	GHP-9	11	219	C	31,777	117	46	135	290	208	39	94	307	437	452	441		2,566
167	理学系	A棟	5階509-517研究室・演習室・事務室・リフレッシュルーム	GHP-10	11	211	A	58,060	386	534	743	723	614	695	278	234	846	549	607		6,209
168	理学系	B棟	1階103事務室	GHP-1	2	113	C	12,130	108	0	0	71	45	0	0	22	176	184	271		877
169	理学系	B棟	2階201.204講義室	GHP-2	5	189	C	4,304	26	8	41	129	13	1	6	45	91	111	99		570
170	理学系	B棟	3階301.303講義室	GHP-3	7	264	C	6,241	17	42	105	194	27	9	10	46	111	126	96		783
171	理学系	B棟	2階203講義室・202ゼミ室・3階302ゼミ室	GHP-4	6	170	C	4,756	34	7	25	132	19	2	19	45	75	190	220		768
172	理学系	B棟	2階205講義室・3階304講義室	GHP-5	8	140	C	10,218	31	22	116	175	26	12	14	56	126	129	84		791
173	理学系	C棟	1階101-102.104.106実験室・学生室・ヒート室・生物研究室	GHP-1	5	191	C	17,627	91	3	7	108	31	1	38	83	164	239	259		1,024
174	理学系	C棟	1階RI実験室(9室)	GHP-1-RI-1	12	205	A・B	17,473	90	318	579	655	545	561	101	2	206	349	442		3,848
175	理学系	C棟	2階RI実験室(4室)	GHP-2-RI-1	13	137	A・B	14,460	171	15	326	658	561	286	94	147	306	251	303		3,118
176	理学系	C棟	3階ハイオブリット実験室・生物動物実験室	GHP-3-RI-1	6	88	B	1,809	1	2	3	39	15	2	1	12	13	5	4		97
177	理学系	C棟	3階ハイオブリット実験室・生物動物実験室	GHP-3-RI-1	8	98	B	7,001	4	54	75	244	282	19	0	2	21	33	37		771
178	理学系	C棟	2階気体RI実験室	OGHP-RI-R-1	1	70	C	9,864	94	26	1	162	56	0	102	170	241	173	270		1,295
179	物質・生産棟	期	地階実験室 B01	No.1	1	198	C	10,528	0	5	399	280	0	0	0	0	42	0	0		726
180	物質・生産棟	期	1階実験室・機器室 107	No.2	4	100	A	24,425	3	1	64	122	106	20	0	59	147	208	244		974
181	物質・生産棟	期	1階実験室 105・108・109	No.4	3	33	C	65,430	648	687	670	836	667	755	694	671	816	627	657		7,728
182	物質・生産棟	期	1階実験室 111・112	No.7	2	129	B	16,998	131	255	442	752	669	635	182	107	6	259	465		3,903
183	物質・生産棟	期	2階実験室 203・204	No.9	7	207	C	14,073	38	18	83	277	164	129	74	118	184	251	190		1,526
184	物質・生産棟	期	2階実験室 201・202	No.11	4	81	C	11,949	10	8	35	136	69	0	0	19	59	110	100		546
185	物質・生産棟	期	3階実験室 310・311	No.12	5	148	A	9,826	8	1	11	124	43	4	1	7	84	150	125		558
186	物質・生産棟	期	3階実験室 309	No.13	4	74	C	11,500	6	17	76	104	73	59	0	20	73	133	144		705
187	物質・生産棟	期	3階実験室 308	No.14	4	88	C	14,761	0	38	89	121	91	53	12	4	40	81	41		570
188	物質・生産棟	期	3階実験室 306・307	No.15	5	130	A	30,033	181	44	50	194	99	25	117	230	276	506	512		2,234
189	物質・生産棟	期	3階教官室・研究・ゼミ室 301~303	No.16	5	120	C	23,164	78	2	23	174	110	9	15	92	272	369	334		1,478
190	物質・生産棟	期	3階教官室・研究・会議室 304・305	No.17	5	98	C	16,657	50	7	19	113	49	1	11	42	98	182	193		765
191	物質・生産棟	期	4階実験室 410	No.18	5	107	C	29,622	87	30	116	257	134	117	29	110	277	321	334		1,812
192	物質・生産棟	期	4階実験室 411	No.19	3	86	C	22,237	55	28	114	188	109	107	69	141	198	221	196		1,426
193	物質・生産棟	期	4階実験室 408	No.20	5	97	C	26,883	31	27	83	170	49	31	1	44	108	177	138		859
194	物質・生産棟	期	4階実験室 407・409	No.21	5	125	C	27,915	64	35	114	325	178	50	13	108	246	301	299		1,733
195	物質・生産棟	期	4階教官室・研究室 401~404	No.22	5	120	B	36,222	48	4	22	188	133	22	23	150	234	330	342		1,496
196	物質・生産棟	期	4階教官室・研究室 405・406	No.23	6	100	C	16,645	20	3	22	58	22	1	11	87	98	232	188		742
197	物質・生産棟	期	5階実験室 512・513	No.24	10	192	C	27,694	95	4	134	447	464	303	74	0	189	44	281		2,035
198	物質・生産棟	期	5階実験室・研究室 509~511	No.26	7	169	B	26,440	53	83	118	334	171	51	15	48	174	260	222		1,529
199	物質・生産棟	期	5階実験室 508	No.28	1	81	A	26,032	13	113	130	604	627	497	326	106	109	196	166		2,887
200	物質・生産棟	期	5階教官室・研究室 501~504	No.29	5	120	C	35,105	64	52	160	297	181	122	33	83	219	299	290		1,800
201	物質・生産棟	期	5階教官室・研究室 505~507	No.30	4	100	C	34,016	58	3	32	234	136	32	58	173	367	348	309		1,750
202	物質・生産棟	期	6階実験室・研究室・教官室 613~616	No.31	10	158	A・B	41,894	57	133	215	500	344	180	13	41	310	379	308		2,480
203	物質・生産棟	期	6階実験室 617	No.32	4	85	C	18,587	17	0	114	346	179	49	1	104	289	333	263		1,695
204	物質・生産棟	期	6階実験室・研究室 611・612	No.33	6	129	A	39,126	191	239	359	587	451	363	223	214	670	605	409		4,311
205	物質・生産棟	期	6階コンピューター室 609・610	No.34	3	81	A	27,775	78	163	425	451	257	52	78	172	632	637	603		3,548
206	物質・生産棟	期	6階教官室・図書室 601~605	No.35	5	120	B	19,846	51	99	125	338	196	143	38	68	154	297	229		1,738
207	物質・生産棟	期	6階研究室・リフレッシュ 606~608	No.36	4	100	C	10,952	15	6	26	132	53	5	25	88	122	161	172		805
208	物質・生産棟	期	7階教官室・研究室 710・711	No.37	5	141	C	22,819	59	13	69	286	171	59	23	74	158	231	219		1,362
209	物質・生産棟	期	7階研究室 712	No.38	3	85	C	10,368	40	10	14	169	97	30	8	65	190	174	134		931
210	物質・生産棟	期	7階教官室・研究室 708・709	No.39	5	146	C	36,583	28	11	51	261	161	20	9	79	215	431	394		1,660
211	物質・生産棟	期	7階教官室 701~704	No.40	5	120	C	22,261	38	0	13	156	78	16	12	72	194	218	191		988
212	物質・生産棟	期	7階ゼミ室 705~707	No.41	4	100	C	31,493	31	0	2	291	129	9	5	94	248	377	316		1,502

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (五十嵐地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A:温度 期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回4/7	冷房期間(7/1～9/10)							暖房期間(12/1～3/20)					年度計
									～5/11	～6/3	～7/6	～8/6	～9/3	～10/7	～11/6	～12/8	～1/6	～2/3	～3/2	～4/	
213	物質・生産棟	期	1階実験室 153・154	No.42	5	218	B	8,349	73	6	29	103	98	32	20	51	121	150	131		814
214	物質・生産棟	期	1階演習室(講義室) 161	No.43	6	178	C	5,516	33	3	2	30	39	9	3	35	49	74	72		349
215	物質・生産棟	期	1階実験室 164	No.44	2	84	C	50,697	219	687	670	659	670	701	688	591	500	322	517		6,224
216	物質・生産棟	期	2階研究・実験室 251～253	No.45	5	201	C	14,405	152	39	18	240	117	23	74	175	285	248	233		1,604
217	物質・生産棟	期	2階実験室 254～256	No.46	6	228	C	22,805	317	132	485	758	583	304	85	11	294	430	542		3,941
218	物質・生産棟	期	2階実験室 257～260	No.47	6	224	C	19,644	10	0	8	216	101	34	15	50	151	194	183		962
219	物質・生産棟	期	2階研究・実験室 261・262	No.48	7	225	C	19,589	32	0	1	176	116	30	3	47	122	153	158		838
220	物質・生産棟	期	3階教室・ゼミ室 351～355	No.49	5	125	C	14,609	32	0	1	99	65	20	4	33	118	164	208		744
221	物質・生産棟	期	3階研究室・談話室 356～358	No.50	4	98	C	6,703	25	12	20	79	22	2	16	74	123	86	133		592
222	物質・生産棟	期	3階実験室 359・360	No.51	5	203	C	24,661	24	2	52	259	112	23	12	72	201	355	242		1,354
223	物質・生産棟	期	3階実験室 361～363	No.52	5	216	C	26,955	44	57	121	346	162	53	9	87	241	305	257		1,682
224	物質・生産棟	期	3階実験・研究室 364	No.53	3	86	A	67,725	332	70	217	644	284	130	182	416	843	665	693		4,476
225	物質・生産棟	期	3階研究室・分析室 365・366	No.54	3	84	B	15,696	114	35	52	318	152	55	4	73	298	464	465		2,030
226	物質・生産棟	期	3階実験・研究室 367	No.55	2	84	A	70,700	436	178	265	660	609	321	138	653	860	656	693		5,469
227	物質・生産棟	期	3階実験・研究室 368	No.56	3	81	C	10,737	31	13	29	164	89	4	33	90	197	290	232		1,172
228	物質・生産棟	期	3階教室・研究室 369・370	No.57	3	92	C	16,036	65	6	29	167	64	22	79	136	183	353	272		1,376
229	物質・生産棟	期	4階教室・研究室 451～454	No.58	5	125	C	24,194	122	42	88	303	260	114	75	149	251	258	227		1,889
230	物質・生産棟	期	4階教室・談話室 455～457	No.59	4	98	C	23,492	15	14	44	183	113	23	24	72	187	207	186		1,068
231	物質・生産棟	期	4階実験室 458	No.60	5	204	B	33,464	31	0	253	502	268	85	11	56	259	335	395		2,195
232	物質・生産棟	期	4階実験・研究室 459～461	No.61	5	228	C	26,541	61	50	129	348	184	89	21	96	341	371	323		2,013
233	物質・生産棟	期	4階実験室 462	No.62	3	86	C	23,461	65	16	73	186	103	46	39	157	267	330	293		1,575
234	物質・生産棟	期	4階実験室 463	No.63	3	84	A	46,751	282	67	196	631	324	128	360	608	856	665	681		4,798
235	物質・生産棟	期	4階実験室 464	No.64	4	67	A	52,604	353	323	517	790	332	220	127	427	786	578	496		4,949
236	物質・生産棟	期	4階実験室 465	No.65	4	96	C	19,617	27	34	71	147	58	38	3	19	42	105	81		625
237	物質・生産棟	期	4階実験室466・467	No.66	4	87	C	11,805	2	0	0	25	16	0	3	10	16	5	22		99
238	物質・生産棟	期	5階教室・研究室 551～554	No.67	5	125	C	31,068	70	70	153	387	222	143	98	135	284	376	334		2,272
239	物質・生産棟	期	5階教室・談話室 555～557	No.68	4	96	C	10,869	26	4	9	87	37	2	7	55	104	171	247		749
240	物質・生産棟	期	5階実験室 558・559	No.69	4	205	A	55,853	234	521	615	832	670	652	239	74	1	0	119		3,957
241	物質・生産棟	期	5階実験室 560～562	No.70	6	220	B	33,693	2	38	101	371	169	125	14	86	200	445	359		1,910
242	物質・生産棟	期	5階研究室 563～565	No.71	4	135	C	28,750	30	12	47	255	172	10	14	111	271	351	365		1,638
243	物質・生産棟	期	6階実験室 651	No.72	5	207	A	42,170	116	321	411	778	529	442	152	146	190	321	411		3,817
244	物質・生産棟	期	6階実験室 652	No.73	2	89	C	14,797	19	106	223	452	372	203	176	108	195	242	238		2,334
245	物質・生産棟	期	6階教室・研究室 653・654	No.74	6	137	B	30,344	150	97	192	377	205	93	11	281	534	381	386		2,707
246	物質・生産棟	期	7階院生室 751	No.75	2	92	C	4,537	10	6	12	58	16	0	1	38	33	52	100		326
247	物質・生産棟	期	7階解析室 752	No.76	5	244	A	22,700	3	47	78	372	618	465	59	55	150	350	301		2,498
248	生命・環境棟		1階研究室・エントランス	No.101	6	176	C	15,940	60	0	7	90	75	16	18	70	180	226	234		976
249	生命・環境棟		1階実験室・ゼミ室	No.102	7	182	C	17,119	29	1	36	444	428	229	13	115	100	170	133		1,698
250	生命・環境棟		1階実験室・会議室	No.103	8	180	C	18,760	98	1	0	94	51	5	8	88	190	173	291		999
251	生命・環境棟		2階研究室・エントランス	No.201	6	176	C	23,609	86	62	109	285	173	57	64	209	339	390	427		2,201
252	生命・環境棟		2階実験室・ゼミ室	No.202	7	182	B	36,493	19	14	242	730	548	365	44	411	630	639	612		4,254
253	生命・環境棟		2階実験研究室	No.203	8	177	A・B	38,737	1	0	95	831	627	747	193	221	298	524	276		3,813
254	生命・環境棟		3階研究・実験室・エントランス	No.301	6	176	B	48,792	413	563	670	796	604	297	45	142	291	366	325		4,512
255	生命・環境棟		3階実験室・研究室	No.302	7	182	A	62,878	154	239	373	698	553	452	140	314	490	471	466		4,350
256	生命・環境棟		3階実験研究室	No.303	8	197	A	62,274	341	450	662	830	446	320	102	199	418	444	439		4,651
257	生命・環境棟		4階研究室・エントランス	No.401	5	176	C	17,239	38	12	69	332	200	98	12	149	225	269	295		1,699
258	生命・環境棟		4階実験室・研究室	No.402	7	152	B	23,080	44	59	66	126	66	14	40	183	237	287	283		1,405
259	生命・環境棟		4階実験室	No.403	8	175	A	54,711	25	21	413	700	129	0	9	128	181	177	90		1,873
260	生命・環境棟		5階研究室・エントランス	No.501	6	176	C	20,686	23	1	4	246	179	23	7	134	226	242	209		1,294
261	生命・環境棟		5階実験室・研究室	No.502	7	177	A	49,896	479	527	652	807	583	524	243	422	330	297	268		5,132
262	生命・環境棟		5階実験室	No.503	8	198	A・B	64,209	286	399	536	823	618	699	286	239	351	501	452		5,190
263	生命・環境棟		6階研究室・エントランス	No.601	6	176	C	20,471	55	49	92	197	146	45	28	113	167	189	182		1,263
264	生命・環境棟		6階実験室・研究室	No.602	7	171	C	47,879	97	146	465	772	589	621	381	192	487	524	526		4,800
265	生命・環境棟		6階実験室	No.603	5	135	C	24,818	44	159	228	477	348	261	57	135	388	476	163		2,736
266	生命・環境棟		7階研究室・エントランス	No.701	6	176	C	20,870	82	116	335	491	314	132	34	133	189	209	229		2,264
267	生命・環境棟		7階実験室・研究室	No.702	7	182	A・B	40,280	185	69	274	681	564	689	447	256	388	418	417		4,388
268	生命・環境棟		7階実験室	No.703	8	178	A・B	45,394	175	354	670	831	627	793	697	111	205	270	292		5,025

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (五十嵐地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A:温度・期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回4/7	～5/11	～6/3	～7/6	冷房期間(7/1～9/10)			～11/6	～12/8	暖房期間(12/1～3/20)				年度計
												～8/6	～9/3	～10/7			～1/6	～2/3	～3/2	～4/	
269	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		1・2階事務室・エントランス・研究室	GHP-1	5	239	C	23,260	59	4	11	66	37	13	7	78	95	102	170		642
270	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		1階実験室	GHP-2	6	201	C	26,903	64	41	114	319	245	25	64	218	318	310	288		2,006
271	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		1階実験室(集会室)	GHP-3	8	203	C	3,185	1	0	0	74	18	1	0	10	13	39	28		184
272	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		1階クリーンルーム	GHP-4	2	54	C	6,088	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	1		8
273	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		2階実験室	GHP-5	6	152	A	48,299	67	343	366	713	605	535	290	145	282	381	196		3,923
274	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		2階実験室	GHP-6	2	89	C	17,548	38	0	26	172	56	8	9	68	108	182	132		799
275	産学地域推進機構共同研究棟2号棟		2階実験室	GHP-7	5	209	C	13,230	24	2	2	165	89	0	1	71	127	191	199		871
276	産学地域連携棟		事務室・会議室	GHP-1	9	251	C	11,095	102	6	17	230	122	39	38	179	248	260	277		1,518
277	災害・復興科学研究所		1階事務室・所長室系統	GHP-1	12	302	C	1,309	82	0	4	134	92	11	12	103	386	289	207		1,320
278	環境エネルギー棟		2～5階リフレッシュルーム	GHP-1	16	288	C	186	0	17	2	84	77	13	0	0	0	2	4		199
279	環境エネルギー棟		2～5階リフレッシュルーム					185	0	18	1	88	74	13	0	0	0	0	3		197

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (旭町地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A:温度・期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機数	空調面積	空調区分	前回3/30	冷房期間 (7/1～9/10)						暖房期間 (12/1～3/20)				年度計		
									～4/28	～5/28	～6/29	～7/31	～8/31	～9/30	～10/28	～11/30	～12/28	～1/28		～2/29	～3/
1	医学系	西研究棟	1階東 (110-113・117-119)	GHP-1-1	13	272	A	73,842	345	97	517	687	726	527	146	373	482	719	775		5,394
2		西研究棟	1階西 (114-116・122-125)	GHP-1-2	14	230	A	69,178	236	166	482	668	717	584	227	284	354	496	590		4,804
3		西研究棟	2階南 (208-211)	GHP-1-3	6	102	C	31,172	8	13	84	210	211	69	52	260	335	382	369		1,993
4		西研究棟	2階北 (212-215)	GHP-1-4	6	154	A	25,433	76	17	173	238	242	151	13	30	92	174	154		1,360
5		西研究棟	3階南 (304-308)	GHP-1-5	6	113	C	32,113	60	0	96	209	205	85	2	111	199	329	335		1,631
6		西研究棟	3階北 (309-316)	GHP-1-6	9	154	C	47,591	131	55	294	281	300	509	597	462	119	242	355		3,345
7		西研究棟	4階 (407-411・413-416)	GHP-1-7	12	274	C	71,290	244	175	765	765	744	714	202	369	370	630	683		5,661
8		西研究棟	5階南 (503-506)	GHP-1-8	6	112	C	27,924	113	27	208	373	433	245	8	150	263	682	548		3,050
9		西研究棟	5階北 (507-510)	GHP-1-9	5	162	C	32,438	125	45	156	282	320	143	10	102	243	307	374		2,107
10		西研究棟	6階南 (603-608)	GHP-1-10	6	113	C	49,314	189	168	298	472	481	261	23	305	503	705	721		4,126
11		西研究棟	6階北 (609-613)	GHP-1-11	10	162	A	61,718	206	565	744	721	743	709	528	411	196	466	614		5,903
12		西研究棟	7階南 (703-708)	GHP-1-12	7	113	C	37,832	142	178	371	529	537	382	134	175	413	567	561		3,989
13		西研究棟	7階北 (709-713)	GHP-1-13	7	162	A	56,435	138	190	478	649	680	503	224	121	296	486	453		4,218
14		西研究棟	2～7階共用系統 (集会室・暗室・更衣室)	GHP-1-14	20	315	C	76,373	622	661	772	769	745	721	547	603	615	751	786		7,592
15		西研究棟	1階 (101-105) 標本製作室	GHP-15	6	144	A	73,317	660	56	470	708	730	361	486	854	600	758	733		6,416
16		西研究棟	2階 (201) 第二講義室	GHP-16	4	152	C	63,660	293	135	511	681	556	451	85	300	483	753	707		4,955
17		西研究棟	3階 (301) 第三講義室	GHP-1-17-1	10	236	C	19,631	32	82	232	251	42	13	10	52	94	171	59		1,038
18		西研究棟	3階 (301) 第三講義室	GHP-1-17-2				37	57	195	231	36	9	6	62	94	149	50		926	
19		西研究棟	2階 (216-220・225-228) 救急医学	GHP-2-1	10	257	C	39,457	179	76	192	423	458	254	67	296	321	445	461		3,172
20		西研究棟	2階 (221-224・229-235) 生理学第二	GHP-2-2	12	258	C	44,353	324	196	584	697	721	549	234	431	561	741	774		5,812
21		西研究棟	3階 (317-322・327-332) 医動物	GHP-2-3	11	269	A	45,943	123	135	349	568	621	366	61	217	382	708	507		4,037
22		西研究棟	3階 (323-326・333-336) 衛生学	GHP-2-4	10	277	C	18,510	86	167	341	428	462	309	114	98	125	215	229		2,574
23		西研究棟	4階 (417-423・430-433) 解剖学第二	GHP-2-5	10	272	C	40,890	124	543	745	757	622	598	247	117	104	379	309		4,545
24		西研究棟	4階 (424-429・434-438) 薬理学	GHP-2-6	9	273	A	53,711	92	103	387	600	559	603	98	204	219	376	363		3,604
25		西研究棟	5階 (511-518・524-528) 生理学第一	GHP-2-7	13	274	A	56,572	15	258	690	724	712	669	416	152	243	457	475		4,811
26		西研究棟	5階 (519-523・529-532) 生化学第一	GHP-2-8	9	276	C	51,201	395	634	748	756	742	690	605	502	154	441	559		6,226
27		西研究棟	6階 (614-619・624-626) 小児外科学	GHP-2-9	9	275	A	53,431	207	197	377	510	646	455	142	209	210	464	608		4,025
28		西研究棟	6階 (620-623・627-631) 公衆衛生学	GHP-2-10	12	233	A	48,053	131	614	753	751	715	665	564	505	105	230	201		5,234
29		西研究棟	7階 (714-720・725-726) ウイルス学	GHP-2-11	12	276	A	39,157	45	186	489	578	583	395	238	117	136	179	184		3,130
30		西研究棟	7階 (722・723・727・729・730・731) 細菌学	GHP-2-12	8	207	A	70,787	137	381	547	676	700	537	305	292	268	479	修理依頼中		4,322
31		西研究棟	1階 (129-30・135-36・338-340) 遺体貯蔵室・実習室3 - A	GHP-131	15	598	A	28,817	701	204	92	271	481	156	12	171	283	243	495		3,109
32		西研究棟	1階 (137・138) 第4講義室	GHP-103	7	174	C	17,040	208	17	144	166	157	17	2	49	272	315	72		1,419
33		西研究棟	1階 (140) 第1講義室	GHP-104-1	1	265	C	8,120	40	18	77	149	47	40	11	55	87	168	125		817
34		西研究棟	1階 (140) 第1講義室	GHP-104-2				7,780	39	18	74	142	46	38	10	53	86	159	113		778
35		西研究棟	2階 (238-243・247-252・441-448) 小G学習・4階検査診断	GHP-241	22	509	C	24,976	225	1	166	363	431	215	86	290	331	472	646		3,226
36		西研究棟	3・4階 (337・339・440) 共同研究スペース	GHP-K341	6	185	A	38,562	18	203	496	710	745	643	154	119	313	548	593		4,542
37		西研究棟	5階 (533-539) 共同研究スペース	GHP-K501	13	416	A	58,736	261	621	772	766	740	682	363	335	354	649	753		6,296
38		西研究棟	6階 (633-639) 共同研究スペース	GHP-K601	12	444	A	57,074	582	401	773	769	744	713	417	589	614	750	787		7,139
39		西研究棟	7階 (733-736・739-743) 第一解剖	GHP-K701	9	287	C	47,771	8	9	387	769	727	565	104	251	539	736	543		4,638
40		西研究棟	7階 (732・738) 共同研究スペース	GHP-K702	3	120	C	3,723	7	46	25	72	64	48	1	34	90	476	172		1,035
41		実習棟	3階系統	GHP-3-3-1	11	378	C	11,595	246	7	19	163	122	99	3	89	179	302	259		1,488
42		実習棟	3階系統	GHP-3-3-2				24,310	147	0	0	174	252	21	21	97	202	400	249		1,563
43		実習棟	2階系統	GHP-3-2-1	10	289	C	657	0	0	17	22	1	2	0	0	2	64	1		109
44		実習棟	2階系統	GHP-3-2-2				654	0	0	20	21	2	1	0	0	3	63	1		111
45		実習棟	4階系統	GHP-3-4-1	11	382	C	11,489	208	60	251	317	326	173	102	221	270	333	323		2,584
46		実習棟	4階系統	GHP-3-4-2				11,494	204	60	251	318	324	174	101	221	281	380	384		2,698
47		北研究棟	1階 (101-103-108) 系統	GHP-1M	8	300	C	8,589	0	6	159	510	675	156	1	1	0	0	205		1,713
48		北研究棟	1階 (109・110・113-117・119) 系統	GHP-1KM	9	214	C	31,047	660	288	566	633	432	518	140	401	365	745	781		5,529
49		東研究棟	6・7階 (605・610・713・715) 事務室系統	GHP-E-1	4	49	C	8,441	50	25	137	211	196	82	5	82	126	216	221		1,351
50		総合研究棟	3階実習室西系統	GHP-1	11	215	C	1,951	29	2	15	31	1	7	18	8	10	43	26		190
51		総合研究棟	3階実習室東系統	GHP-2	11	191	C	1,817	22	6	16	32	0	1	23	7	10	23	26		166
52		福利施設	1階多目的スペース	GHP		180	C	24,681	91	1	50	97	133	31	1	111	155	190	271		1,131

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (旭町地区)

太字は1日平均20時間以上の運転を表す。

凡例 A:温度・期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

										冷房期間 (7/1～9/10)			暖房期間 (12/1～3/20)									
番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機数	空調面積	空調区分	前回3/30	～4/28	～5/28	～6/29	～7/31	～8/31	～9/30	～10/28	～11/30	～12/28	～1/28	～2/29	～3/	年度計	
53	脳研究所	研究実験棟	1階北側系統 (102・103)	GHP-1A	3	42	C	39,162	14	0	1	20	27	2	0	116	101	344	76		701	
54		研究実験棟	1階南側系統 (109・廊下)	GHP-1B	6	255	A	48,873	99	27	0	89	565	33	33	502	595	748	766		3,457	
55		研究実験棟	1階展示スペースラウンジ系統	GHP-1C	4	100	C	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
56		研究実験棟	2階北側系統 (201・2・4・7)	GHP-2A	9	167	C	41,574	183	21	137	198	208	61	32	173	267	508	323		2,111	
57		研究実験棟	2階南側系統 (208-1・2・3)	GHP-2B	5	154	C	36,938	153	8	228	399	396	216	27	168	316	463	452		2,826	
58		研究実験棟	3階西側系統 (301・303・306)	GHP-3A	5	147	C	56,790	153	217	536	654	735	485	139	110	487	724	730		4,970	
59		研究実験棟	3階東側系統 (307・310)	GHP-3B	4	98	C	18,630	102	91	208	402	327	190	81	9	118	143	224		1,895	
60		研究実験棟	3階南側系統 (311・314)	GHP-3C	8	187	C	19,837	57	85	190	491	560	218	63	37	163	402	200		2,466	
61		研究実験棟	4階北側系統 (401・402・404)	GHP-4A	8	181	A	84,622	527	533	755	742	763	693	476	85	436	700	768		6,478	
62		研究実験棟	4階南側系統 (408・410)	GHP-4B	9	209	C	68,939	89	528	742	737	771	715	546	339	60	272	381		5,180	
63		研究実験棟	5階西側系統 (501・503・505・506・508・511)	GHP-5A	9	164	A	76,280	648	241	387	587	561	400	100	476	563	725	760		5,448	
64		研究実験棟	5階東側系統 (512・514)	GHP-5B	3	57	A	29,364	37	93	370	567	663	326	168	129	103	253	170		2,879	
65		研究実験棟	5階南側系統 (515・517)	GHP-5C	8	156	A	67,305	366	189	610	675	734	459	60	79	447	677	579		4,875	
66		研究実験棟	5階培養室系統	GHP-5D			C	65,327	0	485	770	338	0	0	0	410	635	3	216		2,857	
67		研究実験棟	6階南側系統 (607・612)	GHP-6A	7	177	C	7,050	163	0	8	101	200	2	0	61	9	77	33		654	
68		研究実験棟	6階セミナーホール系統	GHP-6B	1	307	C	894	0	7	4	40	8	0	0	6	3	1	0		69	
69		A棟	1階所長室・検討会室	GHP-1		118	C	2,108	47	2	4	50	24	6	10	40	37	72	54		346	
70		動物施設	2階系統	ACP-2-2	11	219	C	3,345	8	10	64	143	181	64	4	10	30	166	300		980	
71		図書館	分館	ガスヒートポンプエアコン室外機	GHP-1	2	45	C	12,660	2	33	123	417	519	378	211	67	17	0	0		1,767
72			分館	ガスヒートポンプエアコン室外機	GHP-2	2	75	C	310	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10
73		学習センター	4・5階	GHP-3	(9)	(206)	C	22,737	42	4	239	230	240	190	81	39	151	171	132		1,519	
74		学習センター	6階	GHP-4	(9)	(239)	C	22,762	30	7	128	176	161	40	6	69	123	158	171		1,069	
75	医療人育成センター		1階事務室・2階講義室1・2	GHP-1	10	250	C	538	182	22	63	167	203	61	64	170	197	167	222		1,518	
76			4階大講義室	GHP-2-1				430	12	2	32	44	47	13	3	36	66	60	83		398	
77				GHP-2-2	14	356	C	441	4	2	32	41	47	13	3	36	66	60	83		387	
78	保健学科	A棟	3階301実験室系統	GHP-A	4	137	C	3,581	11	2	16	44	60	20	0	68	55	69	23		368	
79		A棟	4階401・403系統	GHP-2A		191	C	14,938	52	0	16	36	56	7	0	83	185	318	332		1,085	
80		A棟	2階(A201)第1看護演習室	GHP-E	18	587	C	1,729	11	0	6	47	31	7	4	21	20	68	71		286	
81		A棟	2階(A201)第1看護演習室					1,729	7	0	10	47	31	7	5	27	14	68	70		286	
82		B棟	B213・B41・B43講義室系統	GHP-5-1				5,045	36	1	8	78	62	1	5	52	76	97	99		515	
83		B棟	B213・B41・B43講義室系統	GHP-5-2	10	286	C	5,045	36	1	21	64	62	1	5	46	83	97	100		516	
84		B棟	4階(B407・B409)B44・B42講義室系統	GHP-7	6	146	C	4,862	27	7	36	87	68	3	7	101	89	104	127		656	
85		C棟	1階実験室102・106・107号室系統	GHP-C	5	117	C	6,491	13	1	6	20	98	9	1	2	24	22	13		209	
86		C棟	4階401-410、3階系統	GHP-1	14	268	C	53,240	179	1	177	296	411	141	53	315	364	433	493		2,863	
87		D棟	2階(D201・2)看護学実習室系統	GHP-1	4	174	C	3,260	2	0	7	61	39	2	0	4	23	6	9		153	
88		D棟	D31・D41講義室系統	GHP-1(Nb1)				3,920	15	0	16	57	61	5	5	61	106	81	104		511	
89		D棟	3階・4階(D301・D401)D31・D41講義室系統	GHP-1(Nb2)	9	413	C	3,920	13	1	15	59	60	9	2	18	81	92	86		436	
90		E棟	3階(E301)第9看護学演習室系統	3階系GHP-2	4	138	C	3,233	42	0	17	109	14	0	0	25	31	27	26		291	
91		E棟	1階(E101)病理系実習室系統	1階系GHP-2	4	138	C	2,076	20	0	10	47	10	1	4	26	30	26	6		180	
92		E棟	E204・E41系統	GHP-6	6	168	C	5,216	0	0	26	97	64	17	2	45	97	122	114		584	
93		E棟	1階・2階・4階(E110・E206・E411)E12・E21・E42講義室	GHP-F	11	255	C	5,384	69	0	22	112	76	12	3	97	120	81	88		680	
94		E棟	E11実習室・E416-2系統	GHP-E-1		169	C	8,728	125	20	41	106	165	15	8	163	232	342	387		1,604	
95	歯学科	A棟	1～3階リフレッシュスペース	GHP-201	3	63	C	2,408	148	2	63	289	358	95	39	270	407	540	459		2,670	
96		A棟	4～7階リフレッシュスペース	GHP-501	4	82	C	2,404	129	2	79	250	338	66	15	169	376	542	478		2,444	
97		C棟	2階事務室・リフレッシュルーム	GHP-201	7	150	C	2,223	77	12	2	125	177	24	3	48	101	186	141		896	
98		C棟	2階学部長室・会議室	GHP-202	8	187	C	1,902	82	7	18	107	163	54	13	82	123	312	300		1,261	
99		再利用	C棟	2階第7講義室	GHP-203	3	83	4068	5,890	22	16	51	86	29	49	13	27	64	100	114		571
100			C棟	2階リフレッシュルーム	GHP-206	5	142	C	1,817	72	8	24	111	25	9	58	121	122	91	129		770
101		再利用	C棟	3階大会議室・リフレッシュルーム	GHP-301	7	160	C	379	5	6	16	74	14	16	1	11	37	15	28		223
102			C棟	3～7階リフレッシュルーム	GHP-302	6	163	2198	5,370	73	21	81	182	190	58	7	75	165	260	215		1,327
103		再利用	D棟	2階講堂	GHP-204	1	152	6323	7,387	16	6	17	45	27	22	0	25	42	34	31		265
104		再利用	D棟	2階第1講義室	GHP-205	2	83	3325	4,892	26	27	85	126	51	69	11	48	84	89	17		633
105	8月欄の初期値は9/18現在の値	E棟	1階実習準備室・準備室・控室・基礎実習室1・2系統	GHP-E101-1	16	420							4	0	2	10	7	6	24		53	
106		E棟		GHP-E101-2									12	4	2	7	10	6	7		48	
107		E棟	2階講義室2・4系統	GHP-E201	4	89							11	3	7	52	77	84	95		329	
108		E棟	2階講義室3・5・6系統	GHP-E202	11	251							1	0	0	0	2	89	163		255	
109		E棟	3・4・5階リフレッシュルーム系統	GHP-E301	3	137							9,236	26	44	101	175	124	175		9,881	

平成27年度 大型空調設備(GHP)の運転時間 (その他地区)

凡例 A:温度・期間を指定しない運転 B:期間を指定しない運転 C:温度・期間を指定した運転

												冷房期間(7/1～9/10)			暖房期間(12/1～3/20)						
番号	設置場所	棟名	空調範囲	号機名	室内機	空調面積	空調区分	前回3/30	～4/28	～5/28	～6/29	～7/30	～8/31	～9/30	～10/28	～11/30	～12/28	～1/28	～2/29	～3/	年度計
1	特別支援学校	小・管理棟		GHP-A	9	329	C	7,679	202	2	22	113	83	30	16	225	189	206	271		1,359
2		中学部		GHP-C	12	416	C	5,304	107	4	89	160	62	76	29	163	162	130	185		1,167
3		高等部		GHP-D	9	377	C	4,938	67	2	30	127	42	45	15	119	133	128	217		925
4		校舎A		GHP-E	10	330	C	3,771	60	0	9	97	52	12	6	153	122	132	223		866
5	長岡附属学校	共通棟	3階食堂(西)	ACP-1	12	442	C	2,020	0	8	7	50	8	2	0	25	19	73	65		257
6		共通棟	3階食堂(東)	ACP-1			C	2,380	0	15	11	36	9	2	1	29	29	84	75		291